

Attestato n. 21AB03/CT

Di conformità ai requisiti del D.M. 16 Febbraio 2016

Tipo di apparecchio: **Caldaia a pellet**

Costruttore: **Dielle SpA**

Via Grotte di Nottola, snc

04012 – Cisterna di Latina (LT)

Marchio commerciale:

**DIELLE
STUFA A PELLETT**

Tipo:

Modelli:

Scirocco Idro 25 5S; Grecale Idro 25 5S, Ostro 25 5S, Levante Idro 25 5S, Idrosmart 25 5S, Idrosmart Flat 25 5S, Ostro Idro Bump 25 5S, Scirocco Idro 25 ACS 5S, Grecale Idro 25 ACS 5S, Ostro Idro 25 ACS 5S, Levante Idro 25 ACS 5S, Levante Idro 25 5S, Idrosmart 25 ACS 5S, idrosmart Flat 25 ACS 5S, Ostro Idro Bump 25 ACS 5S

Norme applicate:

**EN 14785:2006 - CEN/TS 15883:2009
D.M. 16 Febbraio 2016 (Conto Energia Termico 2.0)**

	Valore Misurato Potenza termica nominale rif. a 13% O ₂	D.M.16 Febbraio 2016
Potenza termica nominale (kW)	22,70	
Rendimento (%)	95,76	> 85
CO ¹ (g/Nm ³)	0,192	≤ 0,36
Polveri ² (mg/Nm ³)	14,6	≤ 30
Ce coefficiente premiante rif. alle emissioni di polveri PP	1,5	

1) Misurati secondo la UNI EN 303-5:2012 – 2) misurate secondo la CEN/TS 15883:2009

Confermiamo che i valori sopraindicati corrispondono a quelli riportati

nel Rapporto di prova n°. **2004057.S.04**

Emesso da: **Kiwa Cermet Italia SpA**

I – 31020 Zoppe' – San Vendemiano (TV)

Via Venezia, 45

Questo attestato di conformità è il risultato delle prove effettuate sul campione di prodotto presentato, seguendo le prescrizioni delle corrispondenti norme specifiche. Esso non implica un giudizio sull'intera produzione / This certificate of conformity is the result of the tests carried out on the product's sample presented, following the prescriptions of the corresponding specification rules. This doesn't mean a judgement on the whole production.

22/06/2021

Data



Firma

Dielle SpA

Sede operativa: Via Grotte di Nottola, snc – 04012 Cisterna di Latina (LT) Italy

Sede Legale: Via Ganelli 2, 04012 Cisterna Di Latina (LT) Italy

P.I. \ C.Fisc 02348670593 – TEL: 0773 632913