

Attestato n. 20AB14/CT

Di conformità ai requisiti del D.M. 16 Febbraio 2016

Tipo di apparecchio: **Caldaia a pellet**
Costruttore: **Dielle SpA**
Via Grotte di Nottola, snc
04012 – Cisterna di Latina (LT)
Marchio commerciale: **DIELLE**
Tipo: **CALDAIA A PELLET**
Modelli: **X POWER BANK 30**
Norme applicate: **UNI EN 303-5:2012**
D.M. 16 Febbraio 2016 (Conto Energia Termico 2.0)

	Valore Misurato Potenza termica nominale rif. a 13% O ₂	D.M.16 Febbraio 2016
Potenza termica nominale (kW)	28,0	
Rendimento (%)	92,84	> 85
CO ¹ (g/Nm ³)	0,053	≤ 0,36
Polveri ² (mg/Nm ³)	9,2	≤ 30
Ce coefficiente premiante rif. alle emissioni di polveri PP	1,5	

1) Misurati secondo la UNI EN 303-5:2012 – 2) misurate secondo la CEN/TS 15883:2009

Confermiamo che i valori sopraindicati corrispondono a quelli riportati
nel Rapporto di prova n°. **2004268**

Emesso da: **Kiwa Cermet Italia SpA**
I – 31020 Zoppe' – San Vendemiano (TV)
Via Venezia, 45

Questo attestato di conformità è il risultato delle prove effettuate sul campione di prodotto presentato, seguendo le prescrizioni delle corrispondenti norme specifiche. Esso non implica un giudizio sull'intera produzione / This certificate of conformity is the result of the tests carried out on the product's sample presented, following the prescriptions of the corresponding specification rules. This doesn't mean a judgement on the whole production.

30/06/2020

Data



Firma

Dielle SpA

Sede operativa: Via Grotte di Nottola, snc – 04012 Cisterna di Latina (LT) Italy

Sede Legale: Via Ganelli 2, 04012 Cisterna Di Latina (LT) Italy

P.I. \ C.Fisc 02348670593 – TEL: 0773 632913