

## Attestato n. 20AB15/CT

Di conformità ai requisiti del D.M. 16 Febbraio 2016

Tipo di apparecchio: **Caldaia a pellet**  
Costruttore: **Dielle SpA**  
**Via Grotte di Nottola, snc**  
**04012 – Cisterna di Latina (LT)**  
Marchio commerciale: **DIELLE**  
Tipo: **CALDAIA A PELLET**  
Modelli: **X POWER BANK 35**  
Norme applicate: **UNI EN 303-5:2012**  
**D.M. 16 Febbraio 2016 (Conto Energia Termico 2.0)**

|                                                             | <b>Valore Misurato</b><br>Potenza termica nominale rif. a 13% O <sub>2</sub> | <b>D.M.16</b><br><b>Febbraio 2016</b> |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Potenza termica nominale (kW)                               | 32,2                                                                         |                                       |
| Rendimento (%)                                              | 92,1                                                                         | > 85                                  |
| CO <sup>1</sup> (g/Nm <sup>3</sup> )                        | 0,055                                                                        | ≤ 0,36                                |
| Polveri <sup>2</sup> (mg/Nm <sup>3</sup> )                  | 9,6                                                                          | ≤ 30                                  |
| Ce coefficiente premiante rif. alle emissioni di polveri PP | 1,5                                                                          |                                       |

1) Misurati secondo la UNI EN 303-5:2012 – 2) misurate secondo la CEN/TS 15883:2009

Confermiamo che i valori sopraindicati corrispondono a quelli riportati  
nel Rapporto di prova n°. **2004268**

Emesso da: **Kiwa Cermet Italia SpA**  
**I – 31020 Zoppe' – San Vendemiano (TV)**  
**Via Venezia, 45**

Questo attestato di conformità è il risultato delle prove effettuate sul campione di prodotto presentato, seguendo le prescrizioni delle corrispondenti norme specifiche. Esso non implica un giudizio sull'intera produzione / This certificate of conformity is the result of the tests carried out on the product's sample presented, following the prescriptions of the corresponding specification rules. This doesn't mean a judgement on the whole production.

30/06/2020

Data



Firma

**Dielle SpA**

Sede operativa: Via Grotte di Nottola,snc – 04012 Cisterna di Latina (LT) Italy

Sede Legale: Via Ganelli 2, 04012 Cisterna Di Latina (LT) Italy

P.I. \ C.Fisc 02348670593 – TEL: 0773 632913